

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2015/069665/STAV/ZEM/Hr
Č.j.: MMPPr/086295/2015/Hr
Vyřizuje: Ing. Ivana Hřibová
Telefon: 581 268 534
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Ukl. a skart. znak: 231.2/A20
Ev.č. 400/442

Přerov, dne 13.7.2015

Navrhovatel:

Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona posoudil žádost, kterou dne 3.6.2015 podal

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČO 27841090, Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke změně stavby vodního díla:

„Výměna odlučovače ropných látek“

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Přerov
Název katastrálního území	Přerov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	6577/1
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-11-02-070
Hydrogeologický rajon	16320
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X = 1137690,967, Y = 535144,819

Stavební objekty:

Předčištění

Druh přiváděných vod (Č 07)

Mechanické čištění

dešťové zaolejované

gravitační zachycení olejů

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému

Stavby k čištění OV před jejich vypouštěním do kanalizace

Název vodního díla

veřejná kanalizace města

Odlučovač ropných látek

ORL typu RONN TECH Ellipse

Stavba obsahuje:

Projekt řeší likvidaci zaolejovaných vod z manipulačních ploch areálu technických služeb města Přerova. Bude provedena výměna stávajícího odlučovače ropných látek typu CHP4 za nový typ RONN TECH. Předčištěné vody budou odváděny jako doposud, tedy do stávající veřejné kanalizace.

ORL RONN TECH Ellipse je kompaktní plastová nádrž patentovaného elipsovitého půdorysu. Prostor ORL je rozdělen prostřednictvím norných stěn. Ve vstupní části je kalová jímka, následně je umístěn koalescenční filtr a odlučovač ropných látek.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
5. S odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů v zařízení k tomu určených.
6. Stavba bude provedena právníkem nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu odborného dozoru. Ověřená fotokopie tohoto oprávnění bude předložena ke dni kolaudace.
7. Při provádění stavby je nutno dodržet příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
9. Veškeré škody způsobené realizací stavby budou řešeny v souladu s občanským zákoníkem.
10. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních nebo povrchových vod.
11. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
12. Koncentrace znečišťujících látek v produkovaných odpadních vodách vypouštěných do veřejné kanalizace z ORL nesmí překročit limity koncentrací a fyzikálních vlastností vypouštěných odpadních vod stanovených v platném kanalizačním řádu veřejné kanalizace.
13. Upozorňujeme, že změna **stavby podléhá udělení kolaudačního souhlasu**.
14. K závěrečné prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu ke změně vodního díla žadatel doloží:
 - Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci).
 - Protokol o zkoušce vodotěsnosti.
 - Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (atesty, certifikáty výrobků).
 - Předávací protokol stavby.
 - Osvědčení firmy provádějící stavební práce.
 - Provozní řád ORL
15. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČO 27841090, Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Odůvodnění:

Dne 3.6.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení ke změně stavby vodního díla, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vodního díla vypracoval Ing. Petr Kuda, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1200100, Národních hrdinů 912, Lípnick nad Bečvou, IČO 15515931 v květnu 2015, číslo zakázky 15515931/928.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad vyjádření č.j. MMP/085958/2015/Sk dne 7.7.2015.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b, c, d, e, f, g, stavebního zákona):

Statutární město Přerov, Odbor správy majetku a komunálních služeb; Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ivana Hřibová
vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 2.7.2015.

Obdrží:**Účastníci řízení (dodávky)**

Technické služby města Přerova, s.r.o., IDDS: qha6je4

Statutární město Přerov, Odbor správy majetku a komunálních služeb, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t

Ostatní

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov